

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ
IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ
MATAVIMŲ DUOMENYS**

**I SKYRIUS
BENDROJI DALIS**

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas

AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“	140346267
--	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos
adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Klaipėdos	Klaipėda	J. Zauerveino	18		

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
8-46-399101	8-46-399066	info@klasco.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Sausakrūvis uostas					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Klaipėdos	Klaipėda	N. uosto	23		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
8-46-399564	-	Edmundas.norvaisa@klasco.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: **2026 m. I ketv.**

II SKYRIUS ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

Technologinių procesų monitoringo duomenys

1 lentelė

Eil. Nr.	Technologinio proceso pavadinimas	Matavimų atlikimo vieta	Nustatomi parametrai	Matavimų dažnumas	Matavimų rezultatai, neatitinkantys nustatytų standartinių sąlygų	
					išmatuota reikšmė ¹ , matavimo vienetai	matavimo atlikimo data ir laikas
1	2	3	4	5	6	7

Pastabos:

¹Jei per parą buvo užregistruota daugiau kaip 20 matavimo rezultatų, kurie neatitiko parametrams nustatytų standartinių sąlygų, nurodomas matavimo rezultatų intervalas ir neatitikimų per parą skaičius.

III SKYRIUS ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių duomenys

2 lentelė

Taršos šaltinis						Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
Nr.	kodas ¹	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Pastabos:

¹Kol nenustatytas taršos šaltinio unikalasis kodas, skiltis nepildoma. Pildyti skiltį „Taršos šaltinio Nr.“

Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys

3 lentelė

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ²	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8

Pastabos:

¹Kol nenustatytas taršos šaltinio unikalasis kodas, skiltis nepildoma. Pildyti skiltį „Taršos šaltinio Nr.“

²Išmetamų į aplinkos orą atskirų teršalų kiekis gali būti pateikiamas mg/Nm³ arba g/s. Jeigu išmatuota teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant monitoringo duomenis, turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė.

³Detalus aprašymas bet kokių nestandartinių sąlygų, galėjusių paveikti matavimų rezultatus (pvz., dujų degimo temperatūra, įrangos paleidimas, apkrova, kt.).

⁴Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

IV SKYRIUS ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

4 lentelė

PAVIRŠINĖS NUOTEKOS														
Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1210337														
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

2026-01-28	08:10						4,6	1003	Azotas bendras, mg/l	12	LST EN 26777:1999			26/341
2026-02-24	14:15						5.1	1003	Azotas bendras, mg/l	14	LST EN 26777:1999			26/925
2026-03-18	11:00						7,8	1003	Azotas bendras, mg/l	20	LST EN 26777:1999			26/179 4
								1201	Skendinčios medžiagos, mg/l	2.4	LST EN 872:2005			
								1203	Fosforas bendras, mg/l	0,298	LST EN ISO 6878:2004			
								1204	Naftos produktai, mg/l	<0,87	SVP(V)-1:2024			
								4006	Cinkas, mg/l	0.0118	**CSN EN ISO 17294-2			
								4014	Švinas, mg/l	<0,001	**CSN EN ISO 17294-2			
								1004	BDS ₇ , mg/l	1.7	LST EN 1899-2:2000			
Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1210196		PV NT NVĮ 4												
Ėminio ėmimo data, MMMM. mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatai ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026-01-28	08:17						9,1	1003	Azotas bendras, mg/l	39	LST EN 26777:1999			26/342
2026-02-24	14:35						5.7	1003	Azotas bendras, mg/l	8.1	LST EN 26777:1999			26/926
2026-03-18	11:15						7.5	1003	Azotas bendras, mg/l	24.0	LST EN 26777:1999			26/1/795
								1201	Skendinčios medžiagos, mg/l	4.5	LST EN 872:2005			
								1203	Fosforas bendras, mg/l	0,347	LST EN ISO 6878:2004			
								1204	Naftos produktai, mg/l	<0,87	SVP(V)-1:2024			
								4006	Cinkas, mg/l	0,0116	**CSN EN ISO 17294-2			
								4014	Švinas, mg/l	<0,001	**CSN EN ISO 17294-2			
								1004	BDS ₇ , mg/l	2.1	LST EN 1899-2:2000			
Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1210335														
Ėminio ėmimo	Ėminio ėmimo			Nuotekų	Nuotekų	Labai smarkus	Temperatūra	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų

data, MMMM. mm.dd	laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d.	debitas, m ³ /d	kiekis ⁶ , m ³	us lietus ⁷ , Taip / Ne	era- tūra , °C	kodas	pavadinimas, matavimo vnt.	rezulta- tas ⁹		leidimo ar akreditaci- jos pažymėji mo Nr.	pavadi- nimas	proto kolo Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026-01-28	08:24						5,5	1003	Azotas bendras, mg/l	48	LST EN 26777:1999			26/343
2026-02-24	14:50						5,4	1003	Azotas bendras, mg/l	6,3	LST EN 26777:1999			26/927
2026-03-18	11:30						7,8	1003	Azotas bendras, mg/l	17,0	LST EN 26777:1999			26/179 6
								1201	Skendinčios medžiagos, mg/l	<0,85	LST EN 872:2005			
								1203	Fosforas bendras, mg/l	0,260	LST EN ISO 6878:2004			
								1204	Naftos produktai, mg/l	<0,87	SVP(V)-1:2024			
								4006	Cinkas, mg/l	0,024	**CSN EN ISO 17294-2			
								4014	Švinas, mg/l	<0,001	**CSN EN ISO 17294-2			
								1004	BDS ₇ , mg/l	2,0	LST EN 1899-2:2000			
Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1210289		PV NVĮ 10												
Ėminio ėmimo data, MMMM. mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d.	Nuotek ų debitas, m ³ /d	Nuote kų kiekis ⁶ , m ³	Labai smark us lietus ⁷ , Taip / Ne	Te mp era- tūra , °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavi mo rezulta tas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrim ų proto kolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditaci- jos pažymėji mo Nr.	pavadi- nimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026-01-28	08:30						4,0	1003	Azotas bendras, mg/l	5,7	LST EN 26777:1999			26/344
2026-02-24	15:10						5,4	1003	Azotas bendras, mg/l	12	LST EN 26777:1999			26/928
2026-03-18	11:40						7,9	1003	Azotas bendras, mg/l	10,0	LST EN 26777:1999			26/179 7
								1201	Skendinčios medžiagos, mg/l	1,8	LST EN 872:2005			
								1203	Fosforas bendras, mg/l	0,122	LST EN ISO 6878:2004			
								1204	Naftos produktai, mg/l	<0,87	SVP(V)-1:2024			
								4006	Cinkas, mg/l	0,0281	**CSN EN ISO 17294-2			
								4014	Švinas, mg/l	<0,001	**CSN EN ISO 17294-2			
								1004	BDS ₇ , mg/l	1,9	LST EN 1899-2:2000			

Išleistuvo kodas ²			Nuotekų valymo įrenginio kodas ³			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1210191			PV NT NVĮ 11											
Ėminio ėmimo data, MMMM. mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026-01-28	08:35						2,9	1003	Azotas bendras, mg/l	3,2	LST EN 26777:1999			26/345
2026-02-24	15:25						6.1	1003	Azotas bendras, mg/l	11	LST EN 26777:1999			26/929
2026-03-18	11:50						8,0	1003	Azotas bendras, mg/l	15.0	LST EN 26777:1999			26/1790
								1201	Skendinčios medžiagos, mg/l	3.1	LST EN 872:2005			
								1203	Fosforas bendras, mg/l	0,262	LST EN ISO 6878:2004			
								1204	Naftos produktai, mg/l	<0,87	SVP(V)-1:2024			
								4006	Cinkas, mg/l	0.0195	**CSN EN ISO 17294-2			
								4014	Švinas, mg/l	<0,001	**CSN EN ISO 17294-2			
								1004	BDS ₇ , mg/l	2.2	LST EN 1899-2:2000			
Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1210193		PV NT NVĮ 12												
Ėminio ėmimo data, MMMM. mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026-01-28	08:42						4,8	1003	Azotas bendras, mg/l	4,0	LST EN 26777:1999			26/346
2026-02-24	15:45						5.0	1003	Azotas bendras, mg/l	10	LST EN 26777:1999			26/930
2026-03-18	12:00						7,8	1003	Azotas bendras, mg/l	11.0	LST EN 26777:1999			26/1791
								1201	Skendinčios medžiagos, mg/l	<0.85	LST EN 872:2005			
								1203	Fosforas bendras, mg/l	0,229	LST EN ISO 6878:2004			

								1204	Naftos produktai, mg/l	<0.87	SVP(V)-1:2024			
								4006	Cinkas, mg/l	0,0325	**CSN EN ISO 17294-2			
								4014	Švinas, mg/l	<0,001	**CSN EN ISO 17294-2			
								1004	BDS ₇ , mg/l	1.9	LST EN 1899-2:2000			
Išleistuvo kodas ²			Nuotekų valymo įrenginio kodas ³			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1210195			PV NT NVĮ 13											
Ėminio ėmimo data, MMMM. mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026-01-28	08:50						4,5	1003	Azotas bendras, mg/l	22	LST EN 26777:1999			26/347
2026-02-24	16:00						4.7	1003	Azotas bendras, mg/l	7.0	LST EN 26777:1999			26/931
2026-03-18	12:10						7,7	1003	Azotas bendras, mg/l	12.0	LST EN 26777:1999			26/1792
								1201	Skendinčios medžiagos, mg/l	<0.85	LST EN 872:2005			
								1203	Fosforas bendras, mg/l	0.156	LST EN ISO 6878:2004			
								1204	Naftos produktai, mg/l	<0.87	SVP(V)-1:2024			
								4006	Cinkas, mg/l	0,0175	**CSN EN ISO 17294-2			
								4014	Švinas, mg/l	<0,001	**CSN EN ISO 17294-2			
								1004	BDS ₇ , mg/l	1.1	LST EN 1899-2:2000			
Išleistuvo kodas ²			Nuotekų valymo įrenginio kodas ³			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1210197			PV NT NVĮ 14											
Ėminio ėmimo data, MMMM. mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026-01-28	08:55						8,1	1003	Azotas bendras, mg/l	12	LST EN 26777:1999			26/348
2026-02-24	16:15						5,5	1003	Azotas bendras, mg/l	12	LST EN 26777:1999			26/932
2026-03-18	12:25						7.5	1003	Azotas bendras, mg/l	17.0	LST EN 26777:1999			26/179 3
								1201	Skendinčios medžiagos, mg/l	18.0	LST EN 872:2005			
								1203	Fosforas bendras, mg/l	0.260	LST EN ISO 6878:2004			
								1204	Naftos produktai, mg/l	<0.87	SVP(V)-1:2024			
								4006	Cinkas, mg/l	0,0339	**CSN EN ISO 17294-2			
								4014	Švinas, mg/l	<0,001	**CSN EN ISO 17294-2			
								1004	BDS ₇ , mg/l	1.4	LST EN 1899-2:2000			

GAMYBINĖS NUOTEKOS														
Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
2210002														
Ėminio ėmimo data, MMMM. mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis ⁶ , m³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026-03-24	10:45	Išleidžiamose nuotekose					6,9	1003	BDS ₇ , mg/l	81	LST EN ISO 5815-1:2019	1369282	UAB „Ekometrija“	26/2109
								1004	Suspenduotos medžiagos, mg/l	390	LST EN 872:2005			
								1005	ChDS, mg/l	145	LST ISO 6060:2003			
								1201	Bendras azotas, mg/l	4.9	LST EN 26777:1999			
								1203	Bendras fosforas, mg/l	1,8	LST EN ISO 6787:2004			
								4006	Cinkas, mg/l	0,070	**CSN EN ISO 17294-2			
								4008	Gyvsidabris, mg/l	<0,0002	**CSN EN ISO 17852			
								4009	Kadmis, mg/l	<0,0002	**CSN EN ISO 17294-2			
								4016	Varis, mg/l	0,0141	*			
								9003	Diftalatas, mg/l	0,037	**US EPA 8016A			
								3000	Fenoliai, mg/l	0,007	LST ISO 6439:1998			
								3002	Nonilfenoliai, mg/l	<0,0001	**CSN EN ISO 18857-2			
								3003	Oktilfenoliai, mg/l	<0,0001	**CSN EN ISO 18857-2			
2210004														
Ėminio ėmimo	Ėminio ėmimo			Nuotekų	Nuotekų	Labai smarkus	Temperatūra	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų

data, MMMM. mm.dd	laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d.	debitas, m ³ /d	kiekis ⁶ , m ³	us lietus ⁷ , Taip / Ne	era- tūra °C	kodas	pavadinimas, matavimo vnt.	rezulta- tas ⁹		leidimo ar akreditaci- jos pažymėjimo Nr.	pavadi- nimas	proto kolo Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026-03-24	10:50	Išleidži- amose nuoteko- se					7,7	1003	BDS ₇ , mg/l	10	LST EN ISO 5815- 1:2019	1369282	UAB „Ekometrija “	26/211 0
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	200	LST EN 872:2005			
								1005	ChDS, mg/l	48.3	LST ISO 6060:2003			
								1201	Bendras azotas, mg/l	18.0	LST EN 26777:1999			
								1203	Bendras fosforas, mg/l	1,59	LST EN ISO 6787:2004			
								4006	Cinkas, mg/l	0,141	**CSN EN ISO 17294- 2			
								4008	Gyvsidabris, mg/l	<0,000 7	**CSN EN ISO 17852			
								4009	Kadmis, mg/l	<0,000 2	**CSN EN ISO 17294- 2			
								4016	Varis, mg/l	0,046	**CSN EN ISO 17294- 2			
								9003	Diftalatas, mg/l	0,0022	**US EPA 8016A			
								3000	Fenoliai, mg/l	<0,005	**CSN ISO 6439			
								3002	Nonilfenoliai, mg/l	0,0001 64	**CSN EN ISO 18857- 2			
								3003	Oktilfenoliai, mg/l	<0,000 1	**CSN EN ISO 18857- 2			
								1008	Riebalai, mg/l	<3.5	*			
								1206	Detergentai, mg/l	<0.025	LST EN 903:2000			

¹Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.

²Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

³Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

⁴Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.

⁵Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.

⁶Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio

ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiais (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).

⁷Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“.

⁸Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

⁹Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.

¹⁰Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

* Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis. Cheminės analizės metodai, Vilnius, 1994

** ALS Czech Republic s.r.o.

Parengė

(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)
